



Anläggning	Sotning	Brandskyddskontroll
Värmepannor Eldning med fasta bränslen, t ex ved eller flis	16 veckors intervall	2 års intervall
Pellets	1 års intervall	2 års intervall
Eldning med olja	1 års intervall	4 års intervall
Gas	Sotas ej	4 års intervall
Kökspisar Eldning med fasta bränslen	1 års intervall	2 års intervall
Eldning sker i mycket begränsad omfattning (ej för uppvärmning eller matlagning) Eldstaden är belägen i ett fritidshus.	4 års intervall	8 års intervall
Lokaleldstäder För lokaleldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd.	1 års intervall	2 års intervall
För lokaleldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd.	4 års intervall	8 års intervall
Eldstaden är belägen i ett fritidshus	4 års intervall	8 års intervall